



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОРТОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА МАНГУШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКДОУ «ПОРТОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
МАНГУШСКОГО М.О.» ДНР)

ул. Мира, д. 3 А, с. Портовское, м.о. Мангушский, Донецкая Народная Республика, 287442
телефон: +7(949)713-90-05, e-mail: zolotoy_kliychik9@mail.ru, ИНН 9305007631

16.10.2024 № 43
на № 91-1534/исх-24 от 18.09.2024

Исполняющему обязанности прокурора
Мангушского района
Донецкой Народной Республики,
младшему советнику юстиции
И.В. Ковальчук

**Ответ на представление № 91-1534/1 исх-24 от 18.09.2024
об устранении нарушений федерального законодательства**

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Портовской детский сад «Золотой ключик» Мангушского м.о.» ДНР.

Настоящее представление рассмотрено 10 октября 2024 г. на рабочем совещании с участием старшего помощника прокуратуры Мангушского района Савченко А.Г. (копия протокола прилагается).

1. В ответ на Ваше представление от 18.09.2024 г. № 91-1534/1 исх-24 поясняю следующее:
 - 1.1. В нарушение требований ст. 28 ФЗ, п. 2.11.1, п. 2.4.12, 2.4.11, п. 2.2.2, п.2.3.1 СП 2.4.3648-20:
 - замена песка на игровых площадках будет произведена после выделения лимитов;
 - дезинфицирующие растворы разводятся в помещении, без присутствия

детей и после приготовления раствора хорошо проветривается;

- смеситель в умывальной комнате очищен от повреждений (ржавчины), замена смесителя запланирована в рамках выделенных лимитов;

- на игровых площадках отсутствует полимерное и натуральное покрытие, вопрос будет решен в рамках выделенных лимитов;

- искусственное освещение в игровых комнатах частично в неисправном состоянии, произведена замена лампочки.

1.2. В нарушение п. 216 СанПин 2.1.3684-21 на территории детского сада скапливаются промышленные отходы (строительный мусор, металлолом), после окончания ремонтных работ мусор и металлолом убран из территории.

1.3. В нарушении ст. 64, п. 6 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ:

- декларация пожарной безопасности будет подана после окончания процесса разграничения, согласно дорожной карты;

- область применения покрытий полов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения (линолеум в коридоре), в следующем учебном году в ГБОУ «Портовская школа» Мангушского м.о.» ДНР запланирован капитальный ремонт, детский сад арендует помещения в здании школы, данное нарушение принято к сведению и будет устранено в процессе ремонта.

1.4. В нарушении п. 4.4.9, п. 7.12.19 СП 1.13130:

- допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (лестничная клетка 2 этаж), подрядная организация «Энерго-системы» обязуется исправить до 20.10.2024 г.

- допускается использование дверей эвакуационных выходов их коридоров на лестничные клетки, которые не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (выход на лестницу), внутренние работы включены в смету капитального ремонта в следующем году.

2. Допущенные нарушения действующего законодательства, не требующие материальных затрат, устранены.

3. Направлено письмо в отдел образования администрации Мангушского муниципального округа, с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств для устранения нарушений федерального законодательства № 41 от 07.10.2024 г. (копия прилагается).

4. С заведующим хозяйством, Прокофьевой Л.С. была проведена разъяснительная беседа и вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания (копия прилагается).

Приложение: 1 экз на 6 л.

Заведующая



М.С. Асташина