



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
МАНГУШСКОГО РАЙОНА

ул. Морских десантников, 96,
пгт. Мангуш,
Донецкая Народная Республика, 287400

18.09.2024 № 91-1534/1 иск-24
На № _____

Директору ГКДОУ «Портовской ясли-сад «Золотой ключик»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики

Асташиной М.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Портовской ясли-сад «Золотой ключик»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

В ходе проверки установлено следующее.

В силу п. п. 2 п. 3, ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2032 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.п. 2 п. 8, п. 10, ч. 1 ст. 41 ФЗ №273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ №52-ФЗ) установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых

форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Совместной проверкой с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Мариуполь, Новоазовском, Володарском, Мангушском районах на момент обследования учреждения ГКДОУ «Портовской ясли-сад «Золотой ключик»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики выявлены нарушения ФЗ №52-ФЗ, санитарных правил СП. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП. 2.4.3648-20), постановления от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям; эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Так, в нарушение ст. 28 ФЗ №52-ФЗ, п. 2.11.1, п. 2.4.12, 2.4.11, п. 2.2.2, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 на игровых площадках не производится замена песка, дезинфицирующие растворы разводятся в помещении, которому имеют доступ дети, отсутствует помещение для оказания медицинской помощи, смеситель в умывальной раковине поврежден (имеется ржавчина), на игровых площадках отсутствует полимерное или натуральное покрытие, искусственное освещение в игровых комнатах частично в неисправном состоянии.

В нарушение п. 216 СанПиН 2.1.3684-21 на территории детского сада скапливаются промышленные отходы (строительный мусор, металлолом).

Совместной проверкой с отделом НД и ПР Мангушского муниципального округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, что создает потенциальную опасность жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и персонала учреждения, могут явиться причинами возможных пожаров, их быстрого распространения и повлечь необратимые последствия.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ), правил проектирования СП 251.1325800.2016,

утвержденных приказом Минстроя РФ №572/пр от 17.08.2016 (далее - СП 251.1325800.2016), постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда» введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81 №2404 (далее - ГОСТ 12.1.030-81), об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденных приказом №194 от 19.03.2020 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - СП 1.13130), «ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст (далее - ГОСТ Р 59638-2021).

Кроме того, в нарушение ст. 64, п. 6 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании не предоставил декларацию пожарной безопасности, область применения покрытий полов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения (линолеум в коридоре).

В нарушение п. 4.4.9, п. 7.12.19 СП 1.13130 допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (лестничная клетка 2 этаж), допускается использование дверей эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки, которые не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. (выход на лестницу).

Причиной выявленных проверкой нарушений послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами учреждения образования, условиями, способствующими вышеуказанным нарушениям послужило отсутствие контроля со стороны руководства школы.

На основании изложенного, принимая во внимание, что выявленные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, носят явный характер, непринятие мер к их устранению может повлечь причинение существенного вреда охраняемым правам и законным интересам граждан, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в присутствии представителя прокуратуры.

2. Принять организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона, к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах информировать прокуратуру Мангушского района в письменной форме в месячный срок с приложением копий, соответствующих принятым мерам документов.

И.о. прокурора
Мангушского района
младший советник юстиции



И.В. Ковальчук